


	Datum	18.09.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol 2000 MF1-37 RM4	Zeichn.Nr.: 241/05/1 Blatt 2 von 6 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Heraklith Ferndorf	
	Gepr.			Pumpe 1	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Kaltleiter gerät		-2B1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-5B1			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3			
1	NH00 3x80A			Trenner NH00 3x80A		-2F1			
1	Z5-50/SK3			Motorschutzrelais		-2F2			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2, -4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H3			
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-6H1, -5H1			
1	Finder 34.51.7.024.000			Relais Finder 34.51.7.024.0000		-2K2			
1	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K1			
2	DIL3AM85(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K5			
2	DILM820-XHI11-SA			Schütz-Hilfsschalter					
8	ZG460 730 230VAC			Miniatur - Relais Type ZG		-3K4, -3K2, -3K9, -2K3, -5K1, -6K1			
						-2K1, -3K6			
8	YZG 78 700			Fassung für Miniatur Relais ZG					
2	DIL3M80(230V50HZ)			Schütz		-3K7, -3K8			
4	DILM820-XHI11-SI			Schütz-Hilfsschalter					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1				VLT6052		-2N1			
1	LG8851			Mechanische Verrigelung		-2N2			
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N3			
2	DILM500-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N1, -3N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEW1			We.scha.1pol. 1-2		-3S1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S2			
2	PG 13,5			Kabelverschraubung		-4V1, -3W1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
2	PG 36			Kabelverschraubung		-2W1, -2W2			
4	PG 11			Kabelverschraubung		-2W4, -3W1, -5W1, -2W3			
1	PG 9			Kabelverschraubung		-6W1			

				Datum	18.09.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol 2000 MF1-37 RM4 Heraklith Ferndorf Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				241/05/1	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

