


	Datum	28.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol 3xMCD 3-30kW RM4	Zeichn.Nr.: 241/05/2 Blatt 3 von 11 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Heraklith Ferndorf	
	Gep.			Pumpe 2	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-6B1			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2			
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-3F1, -2F1, -4F1			
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1, -4H1, -3H1			
3	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -2H2, -3H2			
4	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-9H1, -7H1, -8H1, -6H1			
16	YZG 78 700			Fassung für Miniatur Relais ZG					
16	ZG460 730 230VAC			Miniatur - Relais Type ZG		-5K3, -5K2, -5K1, -10K3, -6K1, -10K2			
						-3K2, -2K1, -9K1, -2K2, -4K2, -10K1			
						-4K1, -8K1, -3K1, -7K1			
1	easy719-AC-RC			easy719-AC-RC		-11K1			
1	ST 1000x1400x400			Standschrank IP 55		-0N1			
3				Sanftanlasser MCD3015		-4N1, -3N1, -2N1			
3				Betriebsstundenzähler		-3P1, -4P1, -2P1			
1	PN2-200			Hauptschalter		-1Q1			
3	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-10S2, -10S1, -10S3			
2	PG 13,5			Kabelverschraubung		-5V1, -5V2			
1	PG 48			Kabelverschraubung		-1W1			
3	PG 29			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1, -4W1			
9	PG 11			Kabelverschraubung		-6W1, -5W4, -3W2, -5W1, -5W3, -5W4			
						-4W2, -2W2, -5W2			
3	PG 9			Kabelverschraubung		-9W1, -8W1, -7W1			
3	M20			Kabelverschraubung		-10W3, -10W2, -10W1			
2	EK 120 ge/gr			Erdungsklemme		X1			
9	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
3	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
51	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			

				Datum	28.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol 3xMCD 3-30kW RM4 Heraklith Ferndorf Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				241/05/2
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.