


Datum 24.06.10
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



WW-Control 2P SD13,5kW +1P SD35kW
 Doppelmayer
 Pumpe 2

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

Zeichn.Nr.: 006/09
 Blatt 3
 von 7 Bl.




Datum 24.06.10
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm



WW-Control 2P SD13,5kW +1P SD35kW
Doppelmayr
Pumpe 3

Zeichn.Nr.:
006/09
Blatt 4
von 7 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge												
1	3UG45 12			Netzüberwachungsrelais			-1B1												
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter			-1F1												
1	PKZMO-1			Motorschutzschalter			-1F2												
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter															
2	Neozed 3x35A			Neozed 3x35A			-3F1, -2F1												
2	ZB32-24			Motorschutzrelais			-3F2, -2F2												
1	NH00 3x80A			Trenner NH00 3x80A			-4F1												
1	ZB65-57			Motorschutzrelais			-4F2												
1				Schaltschrankheizung			-1H2												
8	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-2H2, -2H3, -3H3, -4H3, -3H2, -6H1												
							-4H2, -1H1												
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-4H1, -2H1, -3H1												
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb			-5H1, -5H2												
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz			-2K3, -3K3, -2K4, -3K4												
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz			-2K5, -3K5												
2	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein															
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein															
3	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais			-3K6, -2K6, -4K6												
17	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-4K2, -5K4, -2K2, -5K2, -4K1, -5K1												
							-6K2, -1K1, -2K1, -3K1, -5K5, -6K5												
							-3K2, -6K4, -5K6, -5K3, -6K3												
2	DILM65 (230V50HZ)			Schütz			-4K3, -4K4												
1	DILM150-XHI31			Hilfsschalterbaustein															
2	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein															
1	DILM50 (230V50HZ)			Schütz			-4K5												
17	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig															
1	easy719-AC-RC			easy719-AC-RC			-6K1												
1	1300x1250x350			Wandschrank IP 55			-0N1												
2	DILM32-XMV			Mechanische Verrigelung			-3N1, -2N1												
1	DILM65-XMV			Mechanische Verrigelung			-4N1												
1				Thermostat			-1P1												
1	PN1-160			Hauptschalter			-1Q1												
3	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-2S1, -4S1, -3S1												
				Datum	24.06.10	 ELEKTRO ANLAGENBAU						WW-Control 2P SD13,5kW +1P SD35kW Doppelmayr						Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.													006/09	
				Gepr.														Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Materialliste						von 2 Bl.							

