


Datum 21.02.11
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



DCD 318.400.3.20 SD M
 Austria Tabak
 Pumpe 1

Zeichn.Nr.:
 346/10
 Blatt 2
 von 9 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge										
1					CU351				-4A1										
1					I0351B				-5A1										
1	PKZMO-0,63-T				Transformatorschutzschalter				-1F1										
2	Neozed 3x16A				Neozed 3x16A				-2F1, -3F1										
2	ZB12-10				Motorschutzrelais				-3F2, -2F2										
3	NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter														
2	PKZMO-1,6				Motorschutzschalter				-9F1, -7F1										
4	Signalleuchte gelb				Signalglimmlampe gelb				-6H1, -8H1, -8H2, -6H2										
2	Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-7H1, -9H1										
2	YZG 78 700				Fassung für Miniatur Relais ZG														
6	DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein														
4	DILM12-10(230V50HZ)				Schütz				-2K3, -3K2, -3K3, -2K2										
2	TM16/E 24/230VAC				Multifunktion Zeitrelais				-2K5, -3K5										
2	ZG460 730 230VAC				Miniatur - Relais Type ZG				-3K1, -2K1										
2	DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-3K4, -2K4										
8	Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-7K1, -9K1, -5K1, -5K2, -8K2, -6K2										
									-8K1, -6K1										
4	DILM9-01(230V50HZ)				Schütz				-7K3, -9K2, -7K2, -9K3										
8	Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig														
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				-0N1										
4	DILM12-XMV				Mechanische Verrigelung				-3N1, -2N1, -9N2, -7N2										
1	LTS40 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1										
2	M10HEU2				Umschalter 2pol. 1-0-2				-2S1, -3S1										
2	M10HEST31				Stu.chalter.1pol. 1-2-3				-6S1, -8S1										
1					Trafo 400VAC 230VAC 200VA				-1T1										
3	M25				Kabelverschraubung				-1W1, -3W1, -2W1										
6	M20				Kabelverschraubung				-4W4, -4W3, -4W2, -7W1, -9W1, -4W1										
2	M16				Kabelverschraubung				-8W1, -6W1										
1	EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1										
1	Klemme 6 blau				Klemme N				-X1										
3	Klemme 6 grau				Klemme L				-X1										
52	Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2, -X2, -X1, -X4										
8	EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1, -X2, -X4										
				Datum	21.02.11	 E L E K T R O A N L A G E N B A U				DCD 318.400.3.20 SD M Austria Tabak Materialliste								Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.													346/10	
				Gepr.														Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 1 Bl.	