


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU351		-5A1			
2				I0351B		-7A1, -6A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	ZB32-XEZ			Sockel für Motorschutzrelais					
2	Neozed 3x16A			Neozed 3x16A		-2F2, -3F2			
2	ZB32-10			Motorschutzrelais		-3F1, -2F1			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-4F1			
8	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K4, -3K4			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -2K1, -2K7, -5K1, -3K7			
6	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -2K3, -3K3, -2K2, -3K5, -2K5			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K6, -2K6			
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
4	DILM12-XMV			Mechanische Verrigelung		-3N1, -2N1, -2N2, -3N2			
1				VLT6008		-4N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
9	M20			Kabelverschraubung		-3W3, -2W1, -2W2, -2W3, -3W1, -3W2			
						-5W1, -5W3, -5W2			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
12	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
8	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
32	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X4			
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X4			
			Datum	08.08.11	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Control MPC-F2-SD5,5kW			Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.	159/11					
		Gepr.		Blatt 1					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Materialliste			von 1 Bl.