






















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge					
1				CU351		-6A1					
2				I0351B		-7A1, -8A1					
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter							
3	ZB32-XEZ			Sockel für Motorschutzrelais							
3	ZB32-16			Motorschutzrelais		-4F1, -2F1, -3F1					
4	Tytan R DO 3x25A			Reiter-Sicherungsleittrennschalter 6		-4F2, -2F2, -5F1, -3F2					
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig							
9	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-3K5, -3K3, -4K2, -3K2, -2K3, -2K2					
						-4K3, -2K5, -4K5					
3	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K6, -2K6, -4K6					
3	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-4K4, -3K4, -2K4					
12	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein							
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -4K7, -4K1, -3K1, -3K7, -2K7					
						-2K1					
1				Schaltschrankventilator		-1M1					
1	WS 1000/1200/300/B/H/T			Wandschrank IP 55		-0N1					
6	DILM32-XMV			Mechanische Verrigelung		-4N1, -2N1, -3N2, -4N2, -3N1, -2N2					
1				CUE32 11kW		-5N1					
1				Thermostat		-1P1					
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1					
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1, -4S1					
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1					
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1					
7	M20			Kabelverschraubung		-2W3, -3W3, -6W1, -6W2, -6W3, -6W4					
						-4W3					
6	M25			Kabelverschraubung		-3W1, -2W2, -4W2, -3W2, -2W1, -4W1					
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1					
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1					
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1					
18	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1					
12	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1					
35	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X2, -X1					
				Datum	15.05.12					Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.					Control MPC-F3-SD11kW Druckerhöhung Eiswasser, BLM Voitsberg	112/12
				Gepr.						Materialliste	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.	

