


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge					
1				CU351		-2A1					
2				I0351B		-4A1, -3A1					
2	Tytan R DO 3x50A			Reiter-Sicherungslattenschalter 6		-1F2, -1F1					
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F3					
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter							
4	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-9F1, -7F1, -10F1, -6F1					
8	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-6K2, -10K3, -10K2, -9K3, -7K2, -7K3					
						-6K3, -9K2					
12	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig							
12	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-9K1, -9K4, -9K5, -7K4, -7K1, -10K1					
						-6K5, -10K4, -10K5, -6K4, -6K1, -7K5					
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein							
4	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein							
2				Schaltschrankventilator		-8M1, -1M1					
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1					
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N2					
1				RIA 45 A1C1		-5N1					
4				LC-Sinus Filter		-7N2, -9N2, -10N2, -6N2					
4	DILM32-XMV			Mechanische Verrigelung		-9N3, -6N3, -7N3, -10N3					
4				CUE32 11kW 24A IP20		-10N1, -9N1, -7N1, -6N1					
2				Thermostat		-1P1, -8P1					
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1					
4	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-6S1, -7S1, -9S1, -10S1					
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1					
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1					
8	M20			Kabelverschraubung		-5W2, -5W1, -7W2, -2W2, -2W1, -6W2					
						-9W2, -10W2					
4	M32			Kabelverschraubung		-7W1, -6W1, -9W1, -10W1					
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1					
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1					
4	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1					
12	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1					
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1					
				Datum	06.09.12					Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.					190/12	
				Gepr.						Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Control MPC-EC4(2)-9,3 Lang				von 2 Bl.	
					 Schuessl Kälte- und Klimaanlagebedarf		Materialliste				

