


























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-8A1			
2				I0351B		-10A1, -9A1			
1				Überspannungsableiter		-8B3			
1	Neozed 3x6A			Neozed 3x6A		-1F1			
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F2			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F5			
4	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F7, -1F3, -1F6, -1F4			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	M22-K10			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
4	M22-K01			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
4	NZMN1-M50			Leistungsschalter Motorschutz		-3F2, -3F1, -5F1, -5F2			
1				Schrank- leuchte		-1H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-11H1			
6	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K4, -5K3, -5K4, -3K7, -5K7			
4	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K6, -5K6			
13	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K2, -4K1, -3K1, -6K2, -3K2, -11K2			
						-3K5, -5K2, -11K1, -5K5, -8K1, -6K1			
						-5K1			
4	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM40(230V50HZ)			Schütz		-5K8, -3K8			
13	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
4	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -3N4, -5N2, -5N4			
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-3N3, -5N3			
2				FC202P22K 44A 22kW IP20		-5N1, -3N1			
3				Trenn- umformer TV500		-8N2, -8N1, -8N3			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-11N1			
1				Voltmeter 0-500V		-1P1			
1				Thermostat		-1P2			
1	NZMN1-A100			Hauptschalter		-1Q1			

				Datum	15.07.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-SD22kW Biomase FHZW Mariazell <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				343/12	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

