


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-4A1				
2				I0351B		-6A1, -5A1				
1				Universal BACnet Router UBR-01		-7B1				
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
2	Neozed 3x35A			Neozed 3x35A		-3F1, -2F1				
6	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1, -3K2, -3K1, -3K4, -2K2, -2K4				
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K6, -6K1, -2K7, -6K2, -3K7, -3K6				
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K3, -2K3				
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-3K5, -2K5				
6	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1				
2				CUE32		-2N1, -3N1				
4	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -3N3, -2N3, -2N2				
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-7N1				
1				Thermostat		-1P1				
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1				
1				Trafo 230VAC 230VAC 400VA		-1T1				
2	M32			Kabelverschraubung		-1W1, -1W2				
7	M20			Kabelverschraubung		-2W3, -7V1, -1W3, -4W1, -3W3, -4W3				
						-4W2				
4	M25			Kabelverschraubung		-3W1, -2W2, -3W2, -2W1				
8	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1				
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X4, -X3, -X2				
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
2	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1				
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1				
12	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1				
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X1, -X2				
			Datum	07.01.14	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Control MPC-EF 2xSD15kW (-P01) Netzpumpe ULKS GRZ-Linz Materialliste			Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hättinger F.	360/12/01						
		Gepr.		Blatt 1						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1	Bl.