


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-4A1				
2				I0351B		-6A1, -5A1				
1				Universal BACnet Router UBR-01		-7B1				
1	PKZM0-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
2	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-2F1, -3F1				
6	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1, -2K2, -3K4, -2K4, -3K2, -3K1				
6	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K5, -3K5				
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K3, -2K3				
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K7, -6K1, -6K2, -2K7, -2K6, -3K6				
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1				
4	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -2N2, -3N3, -3N2				
2				CUE32		-3N1, -2N1				
1				Trenn- umformer TV500		-4N1				
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-7N1				
1				Thermostat		-1P1				
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1				
1				Trafo 230VAC 230VAC 400VA		-1T1				
13	M20			Kabelverschraubung		-7V1, -4W7, -2W1, -2W2, -2W3, -1W3				
						-4W6, -4W5, -4W4, -4W1, -3W3, -3W2				
						-3W1				
2	M32			Kabelverschraubung		-1W1, -1W2				
2	M16			Kabelverschraubung		-4W2, -4W3				
8	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
2	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1				
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1				
12	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1				
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1				
			Datum	12.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xSD15KW (-P11) Rückkühlpumpen GRZ-Linz Materialliste			Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hättinger F.	360/12/11						
		Gepr.		Blatt 1						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2	Bl.

