


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
2				I0351B		-6A1, -5A1			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-2F1, -3F1			
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K3, -3K3			
6	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K4, -3K2, -3K1, -2K2, -3K4, -2K1			
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K5, -3K5			
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K6, -2K7, -3K6, -3K7, -6K1, -6K2			
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
2				CUE32		-3N1, -2N1			
4	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -3N3, -2N3, -2N2			
1				Thermostat		-1P1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1			
1				Trafo 230VAC 230VAC 400VA		-1T1			
2	M32			Kabelverschraubung		-1W2, -1W1			
10	M20			Kabelverschraubung		-1W3, -4W3, -4W2, -4W1, -3W3, -3W2			
						-2W2, -2W3, -3W1, -2W1			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X4			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
2	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
8	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
12	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X3, -X4, -X1, -X2			

			Datum	12.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xSD15kW (-P17) Rückkühlpumpen GRZ-Linz Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.				360/12/17	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.