
































0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge								
3				CU362		-6A1, -9A1, -3A1								
4				I0351B		-10A1, -7A1, -4A1, -13A1								
1				CU351		-12A1								
4				MP204		-11B1, -8B1, -2B1, -5B1								
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1								
1	PKZMO-20			Motorschutzschalter		-2F1								
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter										
1	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-8F1								
2	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-11F1, -5F1								
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3								
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein										
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig										
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-8K1, -11K2, -11K1, -5K1, -8K2, -2K1								
						-5K2, -2K2								
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-8K3								
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-11K3, -5K3								
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1								
2				Sanftanlasser MCD202 7,5kW		-5N1, -11N1								
2				Sanftanlasser MCD202 15kW		-8N1, -2N1								
1	PN1-63			Hauptschalter		-1Q1								
4	M10HEU2			Umschalter 2pol. 1-0-2		-5S1, -8S1, -11S1, -2S1								
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1								
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1								
12	M20			Kabelverschraubung		-12W2, -5W2, -12W1, -2W2, -6W2, -9W1								
						-3W2, -6W1, -9W2, -11W2, -3W1, -8W2								
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1								
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1								
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1								
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1								
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1								
38	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X4								
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1								
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1								
				Datum	14.02.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU				Zeichn.Nr.:				
				Bearb.	Hattinger F.					Pumpwerk 1-4 4x CU361, I0351B, MP204, MCD202 Sporthotel Achental, D-Chiemgau				419/12
				Gepr.						Materialliste				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.				

