


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				Kaltleiter gerät		-2B1						
1	Tytan R DO 3x20A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F1						
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F4, -1F2						
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F5						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1	NH1 3x200A			Trenner NH1 3x200A		-2F1						
1				Schaltschrankheizung		-1H1						
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2, -4H1						
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H3						
1	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K1						
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K2, -2K1, -2K2, -3K4, -3K6						
1	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein								
3	DILM170(RAC240)			Schütz		-3K5, -3K7, -3K3						
1	DILM150-XHI31			Hilfsschalterbaustein								
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
2	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
1	DILM150(RAC240)			Schütz		-3K8						
2				Schaltschrankventilator		-1M1, -1M2						
1	1200x200x500			Standschrank IP 55		-ON1						
1				CUE 90kW-4506351821		-2N1						
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N2						
2	DILM150-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N1, -3N2						
2				Thermostat		-1P1, -1P2						
1	PN2-200			Hauptschalter		-1Q1						
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1						
3	M50			Kabelverschraubung		-2W2, -1W1, -2W1						
4	M20			Kabelverschraubung		-2W3, -2W4, -3W1, -4V1						
6	Klemme 95 grau			Klemme L		-X1						
2	EK 95 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
2	EK 120 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
3	Klemme 120 grau			Klemme L		-X1						
18	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X2						
				Datum	29.07.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control CUE 1-SD90kW Hydr Andritz Weitz Materialliste		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hättinger F.	059/13							
			Gepr.		Blatt 1							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2		Bl.		

