



	Datum	25.09.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2-DL18,5kW FMX Profibus Kasparbrunnen	Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger		Netzanschluß	107/13
	Gepr.				Blatt 1
	Norm				von 7 Bl.
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				CU352		-4A1						
2				I0351B		-5A1, -6A1						
1	PKZM0-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
2	M22-K10			Leistungsschalter Normalhilfskonta								
2	NZMN1-M40			Leistungsschalter Motorschutz		-3F1, -2F1						
2	M22-K01			Leistungsschalter Normalhilfskonta								
4	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein								
9	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
4	DILM40(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K3, -2K3, -2K2						
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-7K1, -3K6, -3K5, -3K4, -3K1, -2K6						
						-2K5, -2K4, -2K1						
1				Schaltschrankventilator		-1M1						
1	1200x1800x500			Standschrank IP 55		-0N1						
2	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3						
2				CUE33 30kW 63A 3x380-500V IP20		-3N1, -2N1						
2				LC-Filter		-3N2, -2N2						
1				RIA 45 A1D1		-7N1						
2				Trenn- umformer TV500		-7N2, -7N3						
1				Thermostat		-1P1						
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1						
2	ST42			Stu.schalter 2pol. 1-2-3-4		-3S1, -2S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1						
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1						
2	M25			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1						
9	M20			Kabelverschraubung		-3W2, -7W1, -7W2, -7W3, -5W1, -2W2						
						-7W4, -4W2, -4W1						
2	M16			Kabelverschraubung		-5W2, -5W3						
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1						
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1						
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1						
				Datum	25.09.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EF 2-DL18,5kW FMX Profibus Kasparbrunnen Materialliste		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.	107/13							
			Gepr.		Blatt 1							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2		Bl.		

