


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				CU352			-4A1					
1				I0351B			-5A1					
1	RM4L			Nivauregelgerät			-6B1					
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter			-1F1					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
2	NZMN1-M40			Leistungsschalter Motorschutz			-2F1, -3F1					
2	M22-K10			Leistungsschalter Normalhilfskonta								
2	M22-K01			Leistungsschalter Normalhilfskonta								
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
4	DILM38-10(230V50HZ)			Schütz			-2K3, -2K2, -3K2, -3K3					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein								
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-2K5, -2K1, -2K4, -3K1, -3K4, -3K5					
							-6K1					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
1				Schaltschrankventilator			-1M1					
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55			-ON1					
2				CUE32 18,5kW 37,5A 3x380-500V IP2			-3N1, -2N1					
2				LC-Sinus Filter			-3N2, -2N2					
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung			-3N3, -2N3					
1				Thermostat			-1P1					
1	PN1-100			Hauptschalter			-1Q1					
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-3S1, -2S1					
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA			-1T1					
1	M40			Kabelverschraubung			-1W1					
5	M20			Kabelverschraubung			-2W2, -6W1, -4W1, -3W2, -4W2					
2	M25			Kabelverschraubung			-3W1, -2W1					
3	Klemme 35 grau			Klemme L			-X1					
1	Klemme 35 blau			Klemme N			-X1					
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme			-X1					
6	Klemme 10 grau			Klemme L			-X1					
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme			-X1					
7	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X2, -X4					
36	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X2, -X4, -X1					
			Datum	07.06.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EC 2-DL15KW		Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hattinger F.				Gastina		150/13		
			Gepr.					Materialliste		Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2		Bl.		

