




















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU351					-5A1
1				I0351B					-6A1
1	TCP	3x400Vac		Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach			-2B1
1				Lichtsteckdose					-2B4
2	MCD202			Softstart					-4B1, -3B1
2	RM4L			Nivauregelgerät					-4B3, -3B3
1	Neozed	3x50A		Neozed	3x50A				-1F1
1	NH00	3x63A		Trenner	NH00	3x63A			-1F2
3				Überspannungsableiter					-1F3, -1F4, -1F5
1	C6/3			Sicherungsautomaten					-2F1
1	C16/3			Sicherungsautomaten					-2F2
1	C13/1			Sicherungsautomaten					-2F3
1	C6/1			Sicherungsautomaten					-2F4
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter					-2F5
2	PKZMO-20			Motorschutzschalter					-3F1, -4F1
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe	rot				-3H2, -4H2
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe	gelb				-3H3, -4H3
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe	grün				-4H1, -3H1
5	Relais4polig	230VAC		Miniatur - Relais	4polig				-3K1, -7K1, -4K2, -3K2, -4K1
5	Sockel	4polig		Sockel für Minitur Relais	4polig				
1	1350x1060x250			Wandschrank	IP 55				-0N1
1				Zähler					-1N1
1				Netzteil	230Vac	24Vdc			-7N1
1	TEXPRO371			Schaltuhr					-5P1
1	PFIM-40/4/003-XG			FI für Überlast	bis 40A				-2Q1
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter					-2Q2
2	M10HEU1			Umschalter	1pol. 1-0-2				-3S1, -4S1
1				Trafo	400VAC	230VAC	200VA		-2T1
12	M20			Kabelverschraubung					-2W1, -2W2, -3W1, -4W2, -3W2, -4W1
									-4W3, -5W3, -7V1, -5W2, -5W1, -3W3
2	Klemme	2,5 blau		Klemme	N				-X1
11	EK	2,5 ge/gr		Erdungsklemme					-X1, -X2, -X4

				Datum	23.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-S 2xDL7,5kW EVU GSM-TAS30 WG Hafnerberg Nöstach <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				290/13
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

