


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Kaltleiter gerät		-2B1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	Neozed 3x50A			Neozed 3x50A		-2F1			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2, -4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H4, -4H3			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K4, -2K2, -3K6, -3K2			
1	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-3K1			
3	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K5, -3K7			
1	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM150-XHI31			Hilfsschalterbaustein					
5	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1	DILM40(230V50HZ)			Schütz		-3K8			
2	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				CUE32 22kW 44A 3x380-500V IP20		-2N1			
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N2			
2	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -3N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1			
4	M20			Kabelverschraubung		-4V1, -3W1, -2W3, -2W4			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W1, -2W2			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
5	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X2			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
18	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1			

				Datum	11.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE 1-SD22kW			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.					315/13
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Materialliste			von 1 Bl.