


















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-6B1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZMO-12			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -2K3, -3K3, -3K2			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
7	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -2K4, -2K1, -3K1, -3K5, -3K4			
						-2K5			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-2N1, -3N1			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3			
2				LC-Sinus Filter		-3N2, -2N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS40 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -2W1, -3W1, -3W2, -4W2, -4W1			
						-6W1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2, -X4			
45	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X4, -X2, -X1			

				Datum	03.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL4KW Finanzamt Salzburg <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				319/13	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.