


	Datum	08.11.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3x4kW WVA St. Leonhard BA11	Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger		Netzanschluß	324/13
	Gep.				Blatt 1
	Norm				von 7 Bl.
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-5A1				
1				I0351B		-6A1				
1	RM4L			Nivauregelgerät		-7B1				
2	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -7F1				
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3				
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-1F4				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
3	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1, -2F1, -3F1				
1				Schrank- leuchte		-1H1				
1				Schaltschrankheizung		-1H2				
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-7H1				
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H2				
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1, -4K1, -7K1, -7K3				
5	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-7K2				
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
1				Thermostat		-1P1				
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1				
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q2				
3	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A		-2Q1, -3Q1, -4Q1				
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -4S1, -3S1				
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-7S1				
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-1T1				
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1				
17	M20			Kabelverschraubung		-7W2, -2W1, -1W2, -5W3, -4W2, -6V1				
						-5W1, -4W3, -7W3, -3W1, -5W2, -2W2				
						-4W1, -7W1, -3W2, -3W3, -2W3				
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1				
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1				
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1				
12	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X1, -X4, -X2, -X1				
65	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X2, -X1, -X2, -X4, -X3, -X1				
			Datum	08.11.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3x4kW WVA St. Leonhard BA11 Materialliste				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.						324/13
			Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 1 Bl.