


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU351		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-6B1			
2	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -6F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3			
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-1F4			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F1, -3F1			
1				Schrank- leuchte		-1H1			
1				Schaltschrankheizung		-1H2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-6H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-6H2			
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -2K1, -6K3, -3K1			
4	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-6K2			
1	WS 8820 B=800 H=800 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q2			
2	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A		-3Q1, -2Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-6S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-1T1			
15	M20			Kabelverschraubung		-1W2, -1W1, -3W1, -2W1, -4W2, -6W2			
						-2W2, -6W3, -4W1, -3W3, -5V1, -3W2			
						-6W1, -2W3, -4W3			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X4, -X4, -X1			
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
55	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X4, -X2, -X3, -X4, -X2			

				Datum	11.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E-4kW WVA St. Leonhard BA11 Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				324/13	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.