










0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge						
1				CU352			-5A1						
1				I0351B			-6A1						
3				Kaltleiter gerät			-4B1, -3B1, -2B1						
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter			-1F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter									
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A			-4F1, -2F1, -3F1						
6	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein									
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-3K1, -2K1, -3K4, -4K5, -4K1, -4K4						
							-2K5, -2K4, -3K5						
9	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig									
6	DILM50(230V50HZ)			Schütz			-4K3, -2K3, -4K2, -3K2, -3K3, -2K2						
1				Schaltschrankventilator			-1M1						
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55			-0N1						
3	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung			-2N2, -4N2, -3N2						
3				CUE 22kW			-4N1, -2N1, -3N1						
1				Thermostat			-1P1						
1	PN1-125			Hauptschalter			-1Q1						
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-2S1, -3S1, -4S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA			-1T1						
1	M40			Kabelverschraubung			-1W1						
3	M32			Kabelverschraubung			-4W1, -3W1, -2W1						
6	M20			Kabelverschraubung			-5W1, -5W2, -2W2, -5W3, -3W2, -4W2						
3	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
2	EK 50 ge/gr			Erdungsklemme			-X1						
3	Klemme 50 grau			Klemme L			-X1						
9	Klemme 16 grau			Klemme L			-X1						
9	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X2, -X2, -X4						
43	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X4, -X2, -X2, -X3						
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1			-1Z1						
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1			-1Z2						
2	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1			-1Z4, -1Z3						
1	+NZM1-XAD160			Adapter für NZM1			-1Z5						
1	+BBA0-25			Adapter für PKZMO			-1Z6						
			Datum	02.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EC 3-DL22KW			Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hattinger F.				Glock Ferlach P15 Kälte Versorgung					327/13/P15
			Gepr.					Materialliste					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm							von 1 Bl.		