


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU351		-4A1				
2				I0351B		-6A1, -5A1				
1	RM4L			Nivauregelgerät		-7B1				
1	PowerLiner 3x25A			PowerLiner 3x25A		-1F1				
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F2				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F3				
2	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-3F1, -2F1				
1				Schrank- leuchte		-1H1				
1				Schaltschrankheizung		-1H2				
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -7K1, -3K2, -3K1, -2K2, -2K1				
2				Schaltschrankventilator		-1M1, -1M2				
1	1500x1600x500			Standschrank IP 55		-0N1				
4				LC-Sinus Filter		-3N2, -3N1, -2N1, -2N2				
2				FC202P45KT4E20H1		-3N3, -2N3				
2				Thermostat		-1P1, -1P2				
2	PN1-160			Hauptschalter		-1Q2, -1Q1				
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1				
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1				
2	M50			Kabelverschraubung		-1W2, -1W1				
2	M32			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1				
6	M20			Kabelverschraubung		-3W2, -4W2, -4W1, -7W1, -2W2, -4W3				
6	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1				
2	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
4	EK 70 ge/gr			Erdungsklemme		X1				
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X4				
42	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X6, -X2				
1	+NZM-XPA			Parallelantrieb für Hauptschalter		-1Z7				
2	+NZM1-XMV			Mechanische Verriegelung für Türku		-1Z8, -1Z1				
2	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z9, -1Z2				
2	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z10, -1Z3				
4	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1		-1Z11, -1Z5, -1Z4, -1Z12				
			Datum	28.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU Control MPC-EF 2-30kW Red Bull Akademie Lieferung Materialliste					Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.						364/13
			Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.

