

Prüfprotokoll



ELEKTRO-ANLAGENBAU
GMBH
5082 Grödig, Schlosserstraße 6b
Tel. 06246/73250 Fax 06246/73250-15

Kunde:	Grundfos	Bestellnummer:	4506950130/29.10.2013
Anlage:	Control MPC-EF 2-30kW Red Bull Akademie Lieferung	Ort und Datum:	Grödig, 02.12.2013

Technische Angaben			
Fabrikations-Nummer:	364/13		
Größe:	Höhe: 1500 mm mm	Breite: 1600 mm mm	Tiefe: 500 mm mm
Leistung:	ca. :87 kW		
Spannung:	3x400 V		
Frequenz:	50 Hz		

Prüfergebnisse	
Art der Prüfung:	<i>Simulation der externen Geräte unter Betriebsspannung</i>
Funktionsprüfung:	<i>in Ordnung</i>
Qualitätsprüfung / mechanische Prüfung:	<i>in Ordnung</i>
Visuelle Prüfung / Ausführung:	<i>in Ordnung</i>
Bemerkungen:	

Name des Prüfers:	Franz Hattinger	Unterschrift des Prüfers:	
-------------------	-----------------	---------------------------	--