




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
1				CU352			-6A1		
1				I0351B			-7A1		
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach	-9B2		
1	RM4L			Nivauregelgerät			-10B1		
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A			-1F1		
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A			-1F2		
3				Überspannungsableiter mit Meldekon			-1F3, -1F4, -1F5		
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter			-2F1		
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C13/3			Sicherungsautomaten			-4F1, -5F1, -3F1		
3	C6/1			Sicherungsautomaten			-9F3, -9F1, -9F2		
3	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter			-9F5, -9F4, -10F1		
1	Signalleuchte gelb			Signalglühlampe gelb			-9H1		
1				Schrank- leuchte			-9H2		
1	Signalleuchte grün			Signalglühlampe grün			-10H1		
1	Signalleuchte rot			Signalglühlampe rot			-10H2		
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-10K1, -9K1, -10K3, -3K1, -4K1, -5K1		
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais			-10K2		
1	1250x1000x300			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil			-0N1		
1				Zähler			-1N1		
1				Netzteil 230Vac 24Vdc			-8N1		
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter			-2Q1		
1				Ausschalter 1pol. 0-1			-8S1		
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-10S1, -6S1		
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA			-2T1		
21	M20			Kabelverschraubung			-3W3, -4W3, -3W2, -5W1, -5W3, -3W1		
							-4W1, -4W2, -5W2, -6W5, -10W2, -6W1		
							-9W4, -9W3, -9W2, -6W3, -8V1, -10W1		
							-6W4, -6W2, -9W1		
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N			-X1, -X1		
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X2, -X2, -X4, -X1		
59	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X4, -X3, -X1, -X1, -X2, -X2		

				Datum	09.12.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3-3,0 EVU TASX30 WG Göming  <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				384/13	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.