


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge					
1				CU352			-6A1					
1				I0351B			-7A1					
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach	-9B2					
1	RM4L			Nivauregelgerät			-10B1					
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A			-1F1					
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A			-1F2					
3				Überspannungsableiter mit Meldekon			-1F5, -1F4, -1F3					
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter			-2F1					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
3	C13/3			Sicherungsautomaten			-5F1, -4F1, -3F1					
3	C6/1			Sicherungsautomaten			-9F3, -9F1, -9F2					
3	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter			-10F1, -9F4, -9F5					
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb			-9H1					
1				Schrank- leuchte			-9H2					
1				Schaltschrankheizung			-9H3					
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-10H1					
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-10H2					
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-4K1, -3K1, -10K1, -10K3, -5K1, -9K1					
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig								
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais			-10K2					
1	1250x1000x300			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil			-0N1					
1				Zähler			-1N1					
1				Netzteil 230Vac 24Vdc			-8N1					
1				Thermostat			-9P1					
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter			-2Q1					
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-6S1, -10S1					
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA			-2T1					
21	M20			Kabelverschraubung			-3W1, -4W3, -5W1, -5W2, -5W3, -4W2					
							-4W1, -3W3, -3W2, -8V1, -10W2, -6W3					
							-6W1, -10W1, -9W3, -9W1, -6W6, -6W5					
							-6W4, -6W2, -9W2					
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N			-X1, -X1					
59	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X1, -X4, -X3, -X2, -X2, -X1					
			Datum	26.11.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-E 3-3,0 EVU TASX30		Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hättinger F.				WG Göming				384/13
			Gepr.					Materialliste				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.		

