

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				IO351B		-7A1, -6A1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F2			
3	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-4F1, -3F1, -2F1			
4	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -4K3, -4K2, -2K2, -3K2, -2K3			
3	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K5, -4K4, -4K1, -3K1, -2K4, -2K5			
						-2K1, -3K5, -3K4			
9	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				RM4LG01M		-7K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
3				CUE31 7,5kW 16A 3x380-500V IP20		-2N1, -3N1, -4N1			
3				LC-Sinus Filter		-3N2, -2N2, -4N2			
3	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-4N3, -2N3, -3N3			
1				RIA 45 A1C1		-8N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-63			Hauptschalter		-1Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1, -4S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
11	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -1W2, -4W2, -4W1, -3W1, -2W2			
						-5W4, -3W2, -5W3, -5W1, -5W2			
1	M16			Kabelverschraubung		-8W1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
50	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X4, -X1, -X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X1, -X2, -X1			
				Datum	07.05.14				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				388/13
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.



Control MPC-EC 3-DL7,5kW
Data Center Linz AG

Materialliste

