


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-6A1, -7A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
3	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-2F1, -4F1, -3F1			
4	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K5, -3K4, -2K1, -4K5, -4K4, -4K1			
						-3K5, -3K1, -2K4			
9	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
6	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -2K2, -3K2, -4K2, -2K3, -4K3			
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
3	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -4N3, -3N3			
3				CUE31 7,5kW 16A 3x380-500V IP20		-3N1, -4N1, -2N1			
3				LC-Sinus Filter		-4N2, -3N2, -2N2			
3				RIA 45 A1A1		-8N1, -9N1, -10N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-63			Hauptschalter		-1Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1, -4S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
8	M20			Kabelverschraubung		-4W2, -3W1, -2W1, -3W2, -5W1, -5W2			
						-2W2, -4W1			
3	M16			Kabelverschraubung		-10W1, -8W1, -9W1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
13	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X4, -X2			
65	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X4			
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z2			
2	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1		-1Z4, -1Z3			
			Datum	13.01.14	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Control MPC-EC 3-DL7,5kW Data Center Linz AG Materialliste			Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.	388/13					
		Gepr.		Blatt 1					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.