


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge					
1				CU351					-4A1		
2				I0351B					-5A1, -6A1		
1	RM4L			Nivauregelgerät					-7B1		
1	PowerLiner 3x25A			PowerLiner 3x25A					-1F1		
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter					-1F2		
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter							
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter					-1F3		
2	NH00 3x50A			Trenner NH00 3x50A					-2F1, -3F1		
1				Schrank- leuchte					-1H1		
1				Schaltschrankheizung					-1H2		
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig							
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig					-7K1, -8K1, -2K1, -3K2, -2K2, -3K1		
2				Schaltschrankventilator					-1M1, -1M2		
1	1500x1600x500			Standschrank IP 55					-0N1		
2				Sinus Filter AFSAP					-3N1, -2N1		
2				FC102P30KT4E20H1					-3N2, -2N2		
2				Thermostat					-1P2, -1P1		
1	PN2-160			Hauptschalter					-1Q1		
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ					-2S1, -3S1		
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA					-1T1		
1	M75			Kabelverschraubung					-1W1		
2	M32			Kabelverschraubung					-3W1, -2W1		
6	M20			Kabelverschraubung					-4W2, -4W3, -3W2, -7W1, -2W2, -4W1		
6	Klemme 10 grau			Klemme L					-X1		
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme					-X1		
1	Klemme 95 blau			Klemme L					-X1		
1	EK 70 ge/gr			Erdungsklemme					-X1		
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme					-X2, -X4		
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L					-X4, -X2		
1	+NZM2-160-XKCO			Rahmenklemme für NZM2 -160A					-1Z1		
1	+NZM2-XIPK			Fingerschutz für NZMN2					-1Z2		
1	+NZM2-XKSA			Abdeckung					-1Z3		
1	+NZM2-XAD250			Adapter für NZM2					-1Z4		
			Datum	28.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU				Control MPC-EF 2-22/Outdoor/EMV Red Bull Akademie Lieferung Bewässerungsanlage Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.	022/14							
		Gepr.		Blatt 1							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm							von 1