


Datum	30.04.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Control MPC-EC 2-4,0
Metallveredelung Huber Kufstein
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	097/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352					-4A1
1	RM4L			Nivauregelgerät					-6B1
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter					-1F1
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter					-3F1, -2F1
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig					-3K2, -2K2, -6K1, -2K5, -2K6, -3K1
									-2K1, -3K6, -3K5
4	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz					-3K3, -3K4, -2K3, -2K4
9	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator					-1M1
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55					-0N1
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20					-2N1, -3N1
2				LC-Sinus Filter					-2N2, -3N2
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung					-3N3, -2N3
1				Thermostat					-1P1
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter					-1Q1
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ					-3S1, -2S1
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA					-1T1
1	M25			Kabelverschraubung					-1W1
7	M20			Kabelverschraubung					-4W2, -2W2, -2W1, -4W1, -6W1, -3W1
									-3W2
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme					-X1
1	Klemme 4 blau			Klemme N					-X1
3	Klemme 4 grau			Klemme L					-X1
42	Klemme 2,5 grau			Klemme L					-X1, -X2, -X4, -X1
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme					-X2, -X1, -X4, -X1

				Datum	30.04.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-4,0 Metallveredelung Huber Kufstein Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				097/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.