


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352					-4A1
1				I0351B					-5A1
1				Kraftsteckdose					-1B1
1				Steckdose					-1B2
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach			-2B1
1	Blitzductor BXT ML2 BE S12 12Vdc			Überspannungsschutz					-4B3
3				Überspannungsableiter mit Meldekon					-1F3, -1F2, -1F1
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A					-1F4
1	C16/3			Sicherungsautomaten					-1F5
3	C13/1			Sicherungsautomaten					-1F6, -1F13, -1F10
1	Neozed 3x40A			Neozed 3x40A					-1F11
1	C16/1			Sicherungsautomaten					-1F12
6	C6/1			Sicherungsautomaten					-2F2, -1F8, -1F9, -2F3, -2F1, -1F7
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter					-2F4
1	PKZMO-32			Motorschutzschalter					-3F1
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1				Schrank- leuchte					-1H1
1				Schaltschrankheizung					-1H2
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig					-2K1, -3K1, -3K4, -3K5, -3K6, -3K7
6	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
2	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz					-3K2, -3K3
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator					-1M1
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55					-ON1
1				CUE52 15kW					-3N1
1				LC-Sinus Filter					-3N2
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung					-3N3
2				Trenn- umformer TV500					-4N1, -4N2
2				Thermostat					-1P1, -1P2
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter					-1Q1
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter					-1Q2
1	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A					-1Q3

				Datum	18.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-F 1-DL15KW WVA Fohnsdorf Brunnen Aichdorf Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				143/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

