


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-4A1				
1				I0351B		-5A1				
1				Kraftsteckdose		-1B1				
1				Steckdose		-1B2				
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach		-2B1				
1	Blitzductor BXT ML2 BE S12 12Vdc			Überspannungsschutz		-4B3				
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F1				
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F2				
3	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F10, -1F7				
1	Neozed 3x40A			Neozed 3x40A		-1F8				
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F9				
6	C6/1			Sicherungsautomaten		-2F3, -2F1, -1F6, -1F5, -1F4, -2F2				
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-2F4				
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-3F1				
1				Schrank- leuchte		-1H1				
1				Schaltschrankheizung		-1H2				
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
2	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K2				
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein						
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K4, -3K7, -3K6, -3K5, -3K1, -2K1				
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1				
1				CUE52 15kW		-3N1				
1				LC-Sinus Filter		-3N2				
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N3				
2				Trenn- umformer TV500		-4N1, -4N2				
2				Thermostat		-1P2, -1P1				
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1				
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q2				
1	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A		-1Q3				
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1				
			Datum	06.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU Control MPC-F 1-DL15kW WVA Fohnsdorf Brunnen Aichdorf Materialliste				Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hättinger F.					143/14	
			Gepr.						Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.	

