


Datum 17.06.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MPC-EF 2xDL15kW EVU T-RSG35 SC200
 Styria Media Center Graz
Pumpe 2

Zeichn.Nr.:
 146/14
 Blatt 4
 von 11 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-7A1, -6A1			
1	NH00 3x80A			Trenner NH00 3x80A		-1F1			
1	NH00 3x100A			Trenner NH00 3x100A		-1F2			
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-2F1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-2F2			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-2F3			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-4F1, -3F1			
1				Schrank- leuchte		-2H1			
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-4K2, -3K3, -3K2, -4K3			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K4, -8K2, -8K1, -4K5, -3K1, -4K1			
						-3K5, -3K4			
1				Schaltschrankventilator		-2M1			
1	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N2			
1				Zähler		-1N1			
2				FC-202P15K 15kW 32A		-3N1, -4N1			
2				LC-Sinus Filter		-4N2, -3N2			
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-4N3, -3N3			
1				Ecograph T RSG35		-8N1			
2				sc200 Controller		-10N1, -10N2			
1				Thermostat		-2P1			
1	PN1-100			Hauptschalter		-2Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -4S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-2T1			
2	M40			Kabelverschraubung		-3W1, -4W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-5W1, -3W2, -4W2, -11W3, -9W1, -11W1			
						-5W2			
4	M16			Kabelverschraubung		-10W2, -11W2, -11W4, -10W1			

				Datum	17.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xDL15kW EVU T-RSG35 SC200 Styria Media Center Graz Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				146/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

