


Datum	25.06.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



Control MPC-EC 2-DL5,5kW
WKO Innsbruck
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	165/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352			-4A1		
1				I0351B			-5A1		
1	RM4L			Nivauregelgerät			-6B1		
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter			-1F1		
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-16			Motorschutzschalter			-3F1, -2F1		
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz			-3K3, -2K3, -3K2, -2K2		
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-6K1, -3K1, -2K5, -3K4, -2K4, -3K5		
							-2K1		
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2				Schaltschrankventilator			-1M1, -1M2		
1	1200x800x300			Wandschrank IP 55			-0N1		
2				LC-Sinus Filter			-2N2, -3N2		
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung			-2N3, -3N3		
2				CUE31 5,5kW 13A 3x380-500V IP20			-3N1, -2N1		
1				Thermostat			-1P1		
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter			-1Q1		
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-3S1, -2S1		
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA			-1T1		
1	M25			Kabelverschraubung			-1W1		
7	M20			Kabelverschraubung			-3W2, -3W1, -2W2, -4W2, -2W1, -6W1		
							-4W1		
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
1	Klemme 6 blau			Klemme N			-X1		
3	Klemme 6 grau			Klemme L			-X1		
45	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X4, -X1, -X1, -X2		
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X4, -X2, -X1, -X1		

				Datum	25.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL5,5kW WKO Innsbruck Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				165/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.