





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2				I0351B		-4A1, -3A1			
8	RM4L			Niveaurelais		-9B1, -10B3, -10B2, -10B1, -9B2, -9B3			
						-8B3, -8B1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F5			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F2			
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F3			
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F4			
2	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-9F1, -10F1			
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-12F1, -11F1, -13F1			
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2				CU351		-2G1, -2A1			
6	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-9H1, -9H2, -8H1, -10H1, -10H2, -8H2			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-9H3, -10H3			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-9H4, -10H4			
3	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-7K1, -9K3, -10K3			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-10K2, -9K2			
22	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
19	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-12K2, -9K1, -13K3, -13K2, -12K1, -9K5			
						-11K3, -10K1, -12K3, -10K5, -10K4, -9K4			
						-13K1, -8K4, -11K1, -8K1, -8K3, -11K2			
						-8K2			
2				Schaltschrankventilator		-1M2, -1M1			
4	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N4, -0N3, -0N2, -0N1			
1	6EP1 332-15H71			Netzteil 230VAC 24VDC 2,5A PM 12		-5N1			
1	6ES7 1513AA23-0AB0			ET 200S IM151-3PN		-5N2			
1	6ES7 1384CB11-0AB0			ET 200S PM-E		-5N3			
1	6ES7 1344GB01-0AB0			ET 200S 2 AI		-5N4			
2	6ES71314BF00-0AA0			ET 200S 8 DI		-6N2, -6N1			
3				FC-202P15		-12N1, -11N1, -13N1			
3				LC-Sinus Filter		-12N2, -13N2, -11N2			
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-12N3, -11N3, -13N3			
2				Thermostat		-1P1, -1P2			

				Datum	16.07.14
				Bearb.	Hättinger F.
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Control MPC-EF 3-11,0
Kläranlage Erpfendorf

Materialliste

Zeichn.Nr.:	
	167/14
	Blatt 1
	von 2 Bl.

