


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2				I0351B		-3A1, -4A1				
8	RM4L			Nivauregelgerät		-5B1, -8B2, -7B2, -7B3, -7B1, -8B1				
						-8B3, -5B3				
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F2				
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F3				
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F4				
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F5, -1F1				
2	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-8F1, -7F1				
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-11F1, -9F1, -10F1				
2				CU351		-2G1, -2A1				
6	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-7H2, -5H2, -8H1, -8H2, -5H1, -7H1				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H4, -8H4				
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-8H3, -7H3				
19	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-5K2, -11K3, -8K3, -8K4, -5K1, -11K2				
						-9K1, -5K4, -9K3, -7K1, -5K3, -11K1				
						-8K1, -10K1, -7K4, -10K2, -7K3, -10K3				
						-9K2				
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-8K2, -7K2				
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
19	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
2				Schaltschrankventilator		-1M2, -1M1				
4	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N1, -0N4, -0N3, -0N2				
1				Netzteil 230VAC 24VDC 2A		-6N1				
3				FC-202P15		-10N1, -11N1, -9N1				
3				LC-Sinus Filter		-10N2, -9N2, -11N2				
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-11N3, -10N3, -9N3				
1	6EP1 332-15H71			Netzteil 230VAC 24VDC 2,5A PM 12		-12N1				
2				Thermostat		-1P2, -1P1				
1				Trenn- umformer TV500		-6P1				
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1				
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q2				
5	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-9S1, -7S1, -10S1, -11S1, -8S1				
			Datum	26.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 3-11,0 Kläranlage Erpfendorf Materialliste			Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hättinger F.							167/14
		Gepr.								Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2

