










0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2				CU351		-2A1, -2G1				
2				I0351B		-4A1, -3A1				
8	RM4L			Niveaurelais		-8B3, -8B2, -5B1, -7B2, -8B1, -7B3				
						-5B3, -7B1				
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F2				
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F3				
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F4				
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F5, -1F1				
2	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-8F1, -7F1				
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-9F1, -11F1, -10F1				
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
6	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-5H1, -7H1, -5H2, -8H1, -8H2, -7H2				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H4, -8H4				
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-8H3, -7H3				
19	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-5K3, -5K2, -5K1, -10K2, -8K4, -9K1				
						-9K2, -7K4, -9K3, -7K3, -8K3, -10K1				
						-8K1, -10K3, -11K1, -11K3, -5K4, -11K2				
						-7K1				
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-7K2, -8K2				
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
19	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
2				Schaltschrankventilator		-1M1, -1M2				
4	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N1, -0N4, -0N3, -0N2				
1				Netzteil 230VAC 24VDC 2A		-6N1				
3				FC-202P15		-10N1, -11N1, -9N1				
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-10N3, -11N3, -9N3				
3				LC-Sinus Filter		-11N2, -10N2, -9N2				
1	6EP1 332-15H71			Netzteil 230VAC 24VDC 2,5A PM 12		-12N1				
1	6ES7 1513AA23-0AB0			ET 200S IM151-3PN		-12N2				
1	6ES7 1384CB11-0AB0			ET 200S PM-E		-12N3				
1	6ES7 1344GB01-0AB0			ET 200S 4 AI		-12N4				
2	6ES71314BF00-0AA0			ET 200S 8 DI		-13N2, -13N1				
2	6ES7 1324BD01-0AA0			ET 200S 4 DO		-14N2, -14N1				
			Datum	30.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 3-11,0 Kläranlage Erpfendorf			Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hättinger F.							167/14
		Gepr.								Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.

