
















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge				
1	RM4L	Nivauregelgerät			-5B1				
1	Neozed 3x20A	Neozed 3x20A			-1F1				
1	C6/1	Sicherungsautomaten			-1F2				
1	NZMN1-M50	Leistungsschalter Motorschutz			-2F1				
1	M22-K10	Leistungsschalter Normalhilfskonta							
1	M22-K01	Leistungsschalter Normalhilfskonta							
2	Signalleuchte grün	Signalglühlampe grün			-4H2, -4H1				
2	Signalleuchte rot	Signalglühlampe rot			-4H3, -4H4				
2	DILM50(230V50HZ)	Schütz			-3K2, -3K4				
2	DILM150-XHI22	Hilfsschalterbaustein							
6	Relais4polig230VAC	Miniatur - Relais 4polig			-3K3, -5K1, -2K1, -2K2, -3K1, -3K5				
6	Sockel 4polig	Sockel für Minitur Relais 4polig							
1		Schaltschrankventilator			-1M1				
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400	Standschrank IP 55			-0N1				
1		CUE33 30kW 61A 3x380-500 IP20			-2N1				
1		LC-Sinus Filter			-2N2				
1		Türeinbausatz für FU-Bedienfeld			-2N3				
1		Thermostat			-1P1				
1	PN1-63	Hauptschalter			-1Q1				
1	M10HEU1	Umschalter 1pol. 1-0-2			-3S1				
1	M40	Kabelverschraubung			-1W1				
1	M25	Kabelverschraubung			-2W1				
4	M20	Kabelverschraubung			-3W1, -4V1, -2W2, -5W1				
3	Klemme 16 grau	Klemme L			-X1				
1	Klemme 16 blau	Klemme N			-X1				
1	EK 16 ge/gr	Erdungsklemme			-X1				
1	EK 10 ge/gr	Erdungsklemme			-X1				
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N			-X1				
3	Klemme 10 grau	Klemme L			-X1				
21	Klemme 2,5 grau	Klemme L			-X2, -X1				
4	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme			-X2, -X1				
1	+NZM1 -XTVDVR	Türkupplungsdrehgriff für PN1			-1Z1				
1	+NZM1/2-XV4	Verlängerungsachse 400mm für PN1			-1Z2				

				Datum	14.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE1-DL30kW Kongress Schladming Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				180/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

