


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-7A1			
4				IO351B		-11A1, -10A1, -9A1, -8A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-3F1, -5F1, -4F1, -2F1			
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-6F1			
8	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -2K3, -3K3, -5K2, -2K2, -5K3			
						-4K2, -4K3			
8	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K1, -2K4, -5K4, -3K1, -3K4, -2K1			
						-5K1, -4K4			
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
4	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-4N1, -3N1, -5N1, -2N1			
1				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-6N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
4	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-5S1, -3S1, -2S1, -4S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
15	M20			Kabelverschraubung		-7W3, -2W1, -2W2, -2W3, -3W1, -3W2			
						-3W3, -5W3, -5W2, -7W2, -4W1, -5W1			
						-4W3, -4W2, -7W1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
68	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X4, -X2			
22	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X4, -X1, -X1			

			Datum	07.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-F 4xDL4kW 142138/14A2393 L04 Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.				182/14/2	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.