


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
1				I0351B		-6A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-7B2			
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-1F2			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1, -2F1, -3F1			
2	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-7F1, -1F1			
1				CU351		-5G1			
1				Schaltschrankheizung		-1H1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-7H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H2			
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-7K2			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-7K3, -4K1, -3K1, -7K1, -2K1			
1	700x1000x350			Schaltschrank		-0N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-4S1, -3S1, -2S1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-7S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
17	M20			Kabelverschraubung		-3W3, -3W2, -3W1, -2W3, -2W1, -2W2			
						-5W1, -4W1, -7W2, -6V1, -5W2, -7W3			
						-5V1, -4W3, -7W1, -4W2, -5W3			
68	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X3, -X2, -X2, -X4, -X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X4, -X1			
1				Steckdose		-1X1			

			Datum	15.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3-3,0 GSM Outdoor Gemeinde Unterpremstätten, DEH Friedhof Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.				193/14	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.