


























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-2F1			
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-6F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -8H2, -8H1, -4H2			
4	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-8H3, -4H3, -4H4, -8H4			
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-11H1, -11H2			
13	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
13	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -7K1, -3K5, -3K3, -2K2, -9K1			
						-7K5, -7K3, -11K1, -11K2, -6K1, -6K2			
						-2K1			
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-7K2, -7K4, -3K4, -3K2			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				CUE31 1,1kW 3A 3x380-500V IP20		-2N1			
1				CUE31 2,2kW 5,6A 3x380-500V IP20		-6N1			
2				LC-Sinus Filter		-6N2, -2N2			
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-6N3, -2N3			
2				RIA45 A1D1		-9N1, -10N1			
2				Trenn- umformer TV500		-9N3, -9N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-7S1, -3S1			
16	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -4V1, -9W1, -7W1, -6W1, -3W1			
						-10W3, -1W1, -10W4, -9W2, -10W1, -11W2			
						-6W2, -8V1, -10W2, -11W1			
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
67	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2, -X2			
17	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1, -X2			

				Datum	24.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE DL1,1 CUE DL2,2 2xRIA45 VS KIGA Frauental <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				197/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.