


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
2	RM4L			Nivauregelgerät		-6B1, -6B3			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1			
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -3K2, -3K3, -2K3			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K5, -2K4, -6K1, -3K4, -2K5, -2K1			
						-6K2, -3K1			
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-2N1, -3N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
10	M20			Kabelverschraubung		-6W2, -2W2, -2W1, -3W2, -6W1, -4W3			
						-3W1, -4W2, -4W1, -6W3			
2	M16			Kabelverschraubung		-6W5, -6W4			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X4, -X2			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
57	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X4, -X2			

				Datum	27.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-4DL SKA Bad Erlach Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				199/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.