

Datum 17.07.14  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm



Control MPC-EF 2xSD30kW  
 Kühlkreislauf TSV  
 Pumpe 2

Schaltschrank Bestand  
 Zeichn.Nr.: 217/14  
 Blatt 3  
 von 9 Bl.
















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				CU352		-5A1						
2				I0351B		-7A1, -6A1						
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
2	ZB65-40			Motorschutzrelais		-2F1, -3F1						
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-2F2, -3F2, -4F1						
2	ZB65-XEZ			Sockel für Motorschutzrelais								
1	Signalleuchte gelb			Signalglühlampe gelb		-8H1						
4	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein								
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K4, -3K4						
2	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-2K6, -3K6						
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K7, -3K7, -3K1, -8K1, -2K1, -6K2						
						-6K1, -5K1						
6	DILM65(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K2, -3K5, -2K5, -2K2, -2K3						
4	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
2				Schaltschrankventilator		-1M1, -9M1						
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1						
1	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N2						
4	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -2N2, -2N1, -3N1						
2				CUE33 30kW 61A 3x380-500V IP20		-4N1, -9N1						
2				Thermostat		-1P1, -9P1						
1	PN1-125			Hauptschalter		-1Q1						
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1						
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1						
4	M32			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1, -2W2, -3W2						
6	M20			Kabelverschraubung		-3W3, -8W1, -5W3, -5W2, -2W3, -5W1						
3	Klemme 70 grau			Klemme L		-X1						
2	EK 70 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
12	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1						
8	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
34	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X1, -X2, -X1						
			Datum	17.07.14					Zeichn.Nr.:			
			Bearb.	Hättinger F.					Control MPC-EF 2xSD30kW Kühlkreislauf TSV		217/14	
			Gepr.						Materialliste		Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2	Bl.		

