


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-6A1, -7A1			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	ZB65-40			Motorschutzrelais		-3F1, -2F1			
2	ZB65-XEZ			Sockel für Motorschutzrelais					
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-3F2, -4F1, -2F2			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-8H1			
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K4, -3K4			
4	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-2K6, -3K6			
6	DILM65(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K3, -3K5, -2K5, -2K2, -2K3			
4	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-8K1, -3K7, -6K1, -6K2, -2K7, -3K1			
						-5K1, -2K1			
2				Schaltschrankventilator		-9M1, -1M1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N2			
4	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N1, -3N2, -2N2, -2N1			
2				CUE33 30kW 61A 3x380-500V IP20		-4N1, -9N1			
2				Thermostat		-1P1, -9P1			
2	PN1-125			Hauptschalter		-1Q2, -1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1			
2	M40			Kabelverschraubung		-1W2, -1W1			
6	M20			Kabelverschraubung		-2W3, -8W1, -5W3, -5W2, -5W1, -3W3			
4	M32			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1, -2W2, -3W2			
6	Klemme 70 grau			Klemme L		-X1			
9	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X4, -X2			
4	EK 70 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
12	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
8	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			

				Datum	23.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xSD30kW Kühlkreislauf TSV Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				217/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

