


Datum	14.08.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



Control CUE1-3 kW +CUE1-11kW Nr
Falkensteiner (Wellness und Wärmepumpen)
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	290/14
	Blatt 1
	von 8 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-8B1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-2F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-5F1			
4	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -7H2, -4H2, -7H1			
4	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H4, -7H3, -4H3, -4H4			
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
11	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K3, -3K5, -5K2, -6K1, -3K1, -6K3			
						-6K5, -2K2, -8K1, -2K1, -5K1			
2	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-3K4, -3K2			
11	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-6K2, -6K4			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1				CUE31 4kW 10A IP20 3x380-500V		-2N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -5N2			
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N3, -5N3			
1				CUE32 11kW 24A IP20 3x380-500V		-5N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-6S1, -3S1			
2	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -5W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-5W2, -8W1, -4V1, -2W1, -3W1, -2W2			
						-7V1			
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
6	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
9	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2			
40	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1			

				Datum	14.08.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE1-3 kW +CUE1-11kW Nr Falkensteiner (Wellness und Wärmepumpen) Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				290/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.