


	Datum	01.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)	Zeichn.Nr.: 296/14 Blatt 2 von 9 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Umfahrung Straßwalchen	
	Gepr.			Pumpe 1	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge					
1				CU352			-5A1					
2				I0351B			-7A1, -6A1					
2				MP204			-8B2, -8B1					
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter			-1F1					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
3	NH00 3x50A			Trenner NH00 3x50A			-2F1, -4F1, -3F1					
2	Neozed 3x10A			Neozed 3x10A			-8F1, -8F2					
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-8H1, -8H3					
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-8H2, -8H4					
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-8K3, -3K1, -8K1, -2K1, -4K1					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz			-8K4, -8K2					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
1				Schaltschrankventilator			-1M1					
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55			-0N1					
3				FC-202P22K 22kW 44A			-2N1, -4N1, -3N1					
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld			-3N2, -2N2, -4N2					
1				Thermostat			-1P1					
1	TEXPRO371			Schaltuhr			-9P1					
1	PN1-160			Hauptschalter			-1Q1					
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-3S1, -4S1, -2S1					
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-8S1, -8S2					
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA			-1T1					
2	M40			Kabelverschraubung			-1W2, -1W1					
3	M32			Kabelverschraubung			-4W1, -3W1, -2W1					
7	M20			Kabelverschraubung			-9W1, -3W2, -2W2, -8W2, -8W1, -5W1					
							-4W2					
6	Klemme 50 grau			Klemme L			-X1					
9	Klemme 10 grau			Klemme L			-X1					
6	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme			-X1					
2	EK 50 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X1					
46	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X2, -X2, -X1, -X4, -X1					
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X2, -X1, -X2, -X1, -X4					
			Datum	01.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)		Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hättinger F.				Umfahrung Straßwalchen				296/14
			Gepr.					Materialliste				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.		

