


Datum	11.09.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

**elpe**  
ELEKTRO  
ANLAGENBAU

Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)  
Umfahrung StraÙwalchen  
**NetzanschluÙ**

Zeichn.Nr.:	
	296/14
	Blatt 1
	von 7 Bl.




Datum 11.09.14  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm




Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)  
 Umfahrung Straßwalchen  
 Pumpe 1

Zeichn.Nr.:  
 296/14  
 Blatt 2  
 von 7 Bl.













0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-7A1, -6A1			
3				Kaltleiter gerät		-3B1, -4B1, -2B1			
1	PKZM0-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-3F1, -2F1, -4F1			
6	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2, -3K3, -4K2, -4K3, -3K2			
9	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
6	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K4, -4K5, -4K4, -4K1, -3K5, -2K1			
						-3K1, -2K5, -2K4			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 10164 B=1000 H=1600 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
3				FC-202P22K 22kW 44A		-2N1, -3N1, -4N1			
3	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-4N2, -2N2, -3N2			
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-4N3, -3N3, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-125			Hauptschalter		-1Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1, -4S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
3	M32			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1, -4W1			
8	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -5W1, -5W2, -3W3, -4W2, -4W3			
						-3W2, -2W3			
3	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
3	Klemme 50 grau			Klemme L		-X1			
2	EK 50 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
9	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
12	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X4, -X2			
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X2, -X2, -X1			
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z2			
2	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1		-1Z3, -1Z4			
				Datum	11.09.14				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				296/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.



Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)  
Umfahrung Straßwalchen

Materialliste

