

Datum	10.10.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



DCD 318 3 400 30 SD CUE  
Tschunke  
Pumpe 2

Zeichn.Nr.:	
	321/14
	Blatt 3
	von 6 Bl.










0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
2				I0351B		-6A1, -5A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-2F1			
1	PKZMO-20			Motorschutzschalter		-3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1				CU351		-4G1			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -2K7, -3K1, -3K7, -4K1			
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K4, -3K4			
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K6, -2K5, -2K2, -2K3			
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K6, -3K2, -3K3, -3K5			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1				CUE32 18,5kW 37.5A 3x380-500V IP2		-2N1			
4	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4, -3N3, -2N3, -3N4			
1				CUE32 11kW 24A 3x380-500V IP20		-3N1			
2				LC-Filter		-3N2, -2N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU2			Umschalter 2pol. 1-0-2		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
1	M40			Kabelverschraubung		-2W1			
1	M25			Kabelverschraubung		-2W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -4W4, -4W2, -4W3			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
6	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			

				Datum	10.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	DCD 318 3 400 30 SD CUE Tschunke Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				321/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

