


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge					
1				CU352			-6A1					
1				I0351B			-7A1					
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach	-2B1					
1	RM4L			Nivauregelgerät			-3B1					
1	DEHNrail DRM2P255FM			Überspannungsableiter			-8B1					
1	G 3490 0000 824			Kanalgenerator			-8B2					
1	Blitzductor BXT ML2 BE S12 12Vdc			Überspannungsschutz			-8B3					
1	G 3430 5511 800			Empfänger digital			-9B1					
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A			-1F1					
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A			-1F2					
3				Überspannungsableiter mit Meldekon			-1F3, -1F4, -1F5					
3	C6/1			Sicherungsautomaten			-2F3, -2F2, -2F1					
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter			-2F4					
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter			-3F1					
2	C16/3			Sicherungsautomaten			-5F1, -4F1					
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-3H1					
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb			-10H5					
7	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-10H6, -10H3, -10H2, -8H1, -10H4, -10H1					
							-3H2					
3	Signalleuchte blau			Signalglimmlampe blau			-10H8, -11H1, -10H7					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais			-3K2					
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-8K1, -3K1, -3K3, -11K1, -4K1, -5K1					
							-6K1					
15	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig								
8	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig			-9K3, -9K1, -9K5, -9K8, -9K2, -9K4					
							-9K7, -9K6					
1	1250x1000x350			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil			-0N1					
1				Zähler			-1N1					
2				Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A			-11N1, -8N1					
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter			-2Q1					
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-3S1					
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-4S1, -5S1					
			Datum	05.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Pumpstation Control MPC-E 2x4,6		Zeichn.Nr.:		
			Bearb.	Hattinger F.				WG Dörfli Zukunft				340/14
			Gepr.					Materialliste				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.		

