




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
1				CU352			-6A1		
1				I0351B			-7A1		
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach	-2B1		
1	RM4L			Nivauregelgerät			-3B1		
1	DEHNrail 230 FML 901 100			Überspannungsableiter			-8B1		
1	G 3490 0000 824			Kanalgenerator			-8B2		
1	Blitzductor BXT ML2 BE S12 12Vdc			Überspannungsschutz			-8B3		
1	G 3430 5511 800			Empfänger digital			-9B1		
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A			-1F1		
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A			-1F2		
3				Überspannungsableiter mit Meldekon			-1F3, -1F4, -1F5		
3	C6/1			Sicherungsautomaten			-2F1, -2F2, -2F3		
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter			-2F4		
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter			-3F1		
2	C16/3			Sicherungsautomaten			-5F1, -4F1		
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-3H1		
8	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-10H3, -10H6, -10H7, -10H4, -3H2, -8H1		
							-10H2, -10H1		
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb			-10H5		
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais			-3K2		
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-4K1, -2K1, -3K3, -6K1, -3K1, -5K1		
							-8K1		
7	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig			-9K1, -9K4, -9K3, -9K7, -9K6, -9K5		
							-9K2		
14	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1	1250x1000x350			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil			-0N1		
1				Zähler			-1N1		
1				Netzteil 230VAC 24VDC 1A			-8N1		
1				Netzteil 230Vac 24Vdc			-11N1		
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter			-2Q1		
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-3S1		
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-4S1, -5S1		

				Datum	28.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Pumpstation Control MPC-E 2x4,6 WG Dörf1 Zukunft Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				340/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

