


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
2				CU352		-6A1, -10A1						
2				I0351B		-11A1, -7A1						
1	RM4L			Nivauregelgerät		-3B1						
1	Neozed 3x35A			Neozed 3x35A		-1F1						
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A		-1F2						
3				Überspannungsableiter mit Meldekon		-1F5, -1F3, -1F4						
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-2F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-3F1						
2	C13/3			Sicherungsautomaten		-5F1, -4F1						
2	C16/3			Sicherungsautomaten		-9F1, -8F1						
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1						
2	Signalleuchte blau			Signalglimmlampe blau		-6H1, -10H1						
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-12H1, -3H2						
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-3K2						
9	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig								
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-10K1, -12K1, -6K1, -3K1, -4K1, -3K3						
						-5K1, -8K1, -9K1						
1	1300x1250x350			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil		-0N1						
1				Zähler		-1N1						
1				Überspannungsschutz		-13N1						
1				Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A		-13N2						
1	ULT 63/ 4E			Hauptschalter		-2S1						
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1						
4	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-4S1, -5S1, -8S1, -9S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-2T1						
1	M25			Kabelverschraubung		-2W1						
25	M20			Kabelverschraubung		-4W2, -4W3, -5W1, -5W2, -3W1, -3W2						
						-5W3, -4W1, -6W3, -10W1, -10W3, -12W1						
						-9W3, -9W2, -12W2, -6W1, -12W3, -10W2						
						-9W1, -8W3, -8W2, -8W1, -6W3, -6W2						
						-13V1						
2	M16			Kabelverschraubung		-12W4, -12W5						
				Datum	19.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Control MPC-E2-2,2kW+MPC-E2-4kW Outdoor EVU		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.				WVA Gumprechtsfelden Sill		410/14	
				Gepr.					Materialliste		Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2		Bl.		

